

시험 성적 대비 표

우 413-902 경기도 파주시 문산읍 둔유1로 59-49

TEL(031) 956-7763, FAX(031) 942-5864

제조회사	신도산업㈜	제품명	고무코너보호대
시험번호	CT14-126764	시험기관	한국건설생활환경시험연구원
발행일자	2015.01.07	규격	A형(90×90×1000mm)

시험항목		단위	적용사항	적용기준	시험결과	판정
경 도		Hs	GR M 6005 (재활용고무 경계블럭)	55 이상	92	합격
인장강도		MPa		2.45 이상	11.6	합격
신 장 율		%		120 이상	210	합격
노화시험	인장강도변화율	%		±20	-3	합격
	신장율변화율	%		±20	-4	합격
촉진노출시험		급		3 이상	-0.5	합격
치수변화율		%		±5	4-5	합격

특기사항

용 도 : 품질관리용

2015년 01월 07일

신도산업㈜ 품질경영팀장

