

# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT13-105428
2. 의뢰자
- 업체명 : 신도산업(주)
  - 주소 : 경기도 파주시 문산읍 둔유1로 59-49
  - 의뢰일자 : 2013.10.29
  - 시험발급일 : 2013.11.21
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 고무코너보호대
5. 시험방법
- (1) GR M 6005:2003

확인	작성자 성명	허준영	J. Y. Heo	기술책임자 성명	배상복	Sangbok
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



가산시험연구동 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 459-28 02-2102-2500  
결과문의 : 섬유고분자팀 ☎ (02)2102-2663

# 시험성적서

성적서번호 : CT13-105428

## 6. 시험결과

### 1) 고무코너보호대

시험항목	단위	시험방법	시험결과
경도	-	(1)	91
인장강도	MPa	(1)	8.8
신장률	%	(1)	180
노화시험 : (70 ± 1) °C, 96 h - 인장강도 변화율	%	(1)	-2
노화시험 : (70 ± 1) °C, 96 h - 신장률 변화율	%	(1)	-9
치수변화율 : (70 ± 1) °C, 48 h	%	(1)	-0.3
촉진노출시험	급	(1)	3-4

---- 이 하 여 백 ----